



Nur zentrale RLT-Anlagen/Geräte

RLT-Anlagen/Geräte

Reiner Umluftbetrieb

Mischbetrieb (Umluft + Außenluft)

Reiner Außenluftbetrieb

Anlage versorgt nur einen Raum.

Anlage versorgt mehrere Räume.

Nur eine Person im Raum

Mehrere bzw. unterschiedliche Personen im Raum

Mischbetrieb

Grundsätzlich Außenluftanteil so hoch wie möglich

Außenluftanteil erhöhbar

Anlage während der Raumnutzung abschalten

Betrieb der Anlage während der Raumnutzung zwingend notwendig

Anlage/Gerät kann weiter betrieben werden.

In Pausen und nach der Benutzung für ausreichenden Luftwechsel sorgen.

Technische Maßnahmen prüfen
 • Einbau Schwebstofffilter H13
 • Einbau UV-C-Desinfektor
 • Dezentrale Luftreinigung im Raum

Technische Maßnahmen umsetzbar

Technische Maßnahmen umsetzen

Organisatorische Maßnahmen prüfen
 • Arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Vermeidung mehrerer anwesender Personen
 • Zugangsbeschränkungen

Organisatorische Maßnahmen und FFP2-Maske möglich

Organisatorische Maßnahmen umsetzen

Persönliche Schutzmaßnahmen prüfen
 • FFP2-Maske

Persönliche Schutzmaßnahmen möglich

Persönliche Schutzmaßnahmen umsetzen

Sonstige Maßnahmen prüfen
 • Anlage auch außerhalb der Raumnutzung betreiben
 • Mund-Nasen-Bedeckung tragen
 • Abstands- und Hygienemaßnahmen auch im privaten Bereich einhalten

Maßnahmen bedeuten eine Risikominderung. Es verbleibt ein unbekanntes Restrisiko.

Mit den staatlichen Behörden abstimmen.

Anlage/Gerät kann weiter betrieben werden.